



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области – Кузбассу  
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)  
Территориальный отдел в г. Кемерово

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 650002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: [kemerovo@42.rosпотребнадzor.ru](mailto:kemerovo@42.rosпотребнадzor.ru) <http://42.rosпотребнадzor.ru>

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Предписание *№59*  
об устранении выявленных нарушений

г. Кемерово

«28» февраля 2023 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Коптева Анастасия Алексеевна, ведущий специалист - эксперт (наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание) по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении в отношении:

Наименование юридического лица: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 23 «Детский сад комбинированного вида»

ИНН 4205250785 ОГРН 1124205016000

Юридический адрес: 650906, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Лапичевская, 1А.

Фактические адреса: 650906, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Лапичевская, 1А.

**УСТАНОВИЛ:**

выявлены нарушения:

- 1) На момент осмотра 13.02.2023 отмечено неудовлетворительное состояние стен и потолков: в изоляторе № 1 на потолке и стенах отмечены подтеки (возле вентиляционной решетки); на пищеблоке, в цехе для обработки кухонной посуды отмечены подтеки с признаками поражения грибка, в мясо-рыбном цехе, в складе сыпучих продуктов отмечены подтеки на потолке; в музыкальном зале стены окрашены не влагостойкой вододисперсионной краской, что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 2) На момент осмотра 13.02.2023 в процедурном (прививочном) кабинете не установлена двугнездная раковина для мытья рук и обработки инструментария с оборудованным бесконтактным смесителем, нарушение п.п. 4.4.6., 4.4.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

3) Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 27.02.2023 № 460/005-ОГДиП: на момент проведения обследования на 1 этаже в туалете персонала раковина для мытья рук не обеспечена горячей водой; в буфетной ясельной группы 1 раковина не обеспечена горячей водой; в туалетном помещении ясельной группы протекают смесители (2 шт.); в помещении для обработки инвентаря в 2-х раковинах отсутствовала холодная и горячая вода; в изоляторе № 1 отсутствовала холодная и горячая вода; в туалете при медицинском блоке в раковине для мытья рук отсутствовала холодная и горячая вода, смеситель у душевого поддона не исправен; отсутствовала холодная и горячая вода в холодном цеху в раковине для мытья рук, в моечной тары, душевой поддон в комнате уборочного инвентаря на пищеблоке, что не соответствует требованиям п. п. 2.4.11., 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4) Представлено экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 27.02.2023 № 457/007-ОГДиП: в групповом помещении ясельной группы в точках № 1 – 25 уровни искусственной освещенности составляют от 350 до 365 люкс (нормируемый показатель 400 люкс), в групповом помещении младшей группы в точках № 51 – 75 уровни искусственной освещенности составляют от 330 до 345 люкс (нормируемый показатель 400 люкс), в групповом помещении старшей группы в точках № 26 – 50 уровни искусственной освещенности составляют от 270 до 285 люкс (нормируемый показатель 400 люкс), что не соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 10 таблицы 5.54. главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

## ПРЕДПИСЫВАЕТ

**устр а н и т ь** выявленные нарушения в **срок до «01» ноября 2023 г.**

1) Устранить в изоляторе № 1 на потолке и стенах подтеки (возле вентиляционной решетки); на пищеблоке, в цехе для обработки кухонной посуды устранить подтеки с признаками поражения грибка, в мясо-рыбном цехе и в складе сыпучих продуктов устранить подтеки на потолке, в музыкальном зале обеспечить отделку стен, допускающую проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2) Установить в процедурном (прививочном) кабинете двугнездную раковину для мытья рук и обработки инструментария, оборудовать бесконтактными смесителями, п.п. 4.4.6., 4.4.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

3) Обеспечить подачу горячей воды на 1 этаже в туалете персонала в раковине для мытья рук; обеспечить подачу горячей воды в буфетной ясельной группы в одной раковине; в туалетном помещении ясельной группы заменить два смесителя на исправные; в помещении для обработки инвентаря обеспечить подачу холодной и горячей воды к двум раковинам; в изоляторе № 1 обеспечить подачу холодной и горячей воды; в туалете при медицинском блоке в раковине для мытья рук обеспечить подачу холодной и горячей воды, смеситель у душевого поддона заменить на исправный; обеспечить подачу холодной и горячей воды в холодном цехе в раковине для мытья рук, в моечной тары, душевом поддоне в комнате уборочного инвентаря на

пищевые, п. п. 2.4.11., 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4) Обеспечить оптимальный уровень искусственной освещенности в групповых: ясельной группы, младшей группы, старшей группы, в соответствии с п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 10 таблицы 5.54. главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (предоставить протоколы измерений физических факторов).

Ответственность за выполнение предписания возложить на: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 23 «Детский сад комбинированного вида».

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить **«02» ноября 2023г.** должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово, Коптевой Анастасии Алексеевне, ведущему специалисту-эксперту (наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание) по адресу: **650002, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, каб. 336**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист - эксперт

(должность лица,  
выдавшего предписание)



(подпись)

Коптева А.А.  
(ФИО)

Предписание получено «28» 02 2023 г.

(подпись)

Филимонова Светлана Владимировна

(ФИО законного или иного представителя  
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023

Копия предписания направлена: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, 7 Б.